РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ЧС13.В.00025

№ 0001815

ЗАЯВИТЕЛЬ

ЗАО «Источник Плюс»
Адрес: 659322, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 1, ОГРН: 1022200557620,
тел./факс: +7 3854 30 70 40

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «Источник Плюс»
Адрес: 659322, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 1, ОГРН: 1022200557620,
тел./факс: +7 3854 30 70 40

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН: 1025000508610,
тел./факс: +7 495 529 85 61, e-mail: info@pojtest.ru.
Аттестат аккредитации № RA.RU.10ЧС13, Росаккредитация

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Порошок огнетушащий ИСТО-1 по ТУ 2149-001-54572789-00 с изм. 9
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 21 4921

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)
ГОСТ Р 53280.4-2009 «Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие вещества. Часть 4. Порошки огнетушащие общего назначения. Общие технические требования. Методы испытаний»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 12874 от 02.07.2015
ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.21МЧ01.
Акт о результатах анализа состояния производства № 13618 от 15.05.2015
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.10ЧС13.
Схема сертификации: 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 2149-001-54572789-00 с изм. 9

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 10.07.2015 **по** 10.07.2020

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — А.В. Матюшин (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) — подпись — В.А. Тумаков (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ **С-RU.ПБ01.В.00583** (номер сертификата соответствия) ТР **0631630** (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)
ЗАО «Источник Плюс»
659322, Алтайский край, г. Бийскул. Социалистическая, 1.
Тел/факс (3854) 30-33-02, тел. (3854) 30-19-32.
ОГРН 1022200557620

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)
ЗАО «Источник Плюс»
659322, Алтайский край, г. Бийск ул. Социалистическая, 1.
Тел/факс (3854) 30-33-02, тел. (3854) 30-19-32.
ОГРН 1022200557620

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России
мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903,
тел./факс (495) 529-85-61. ОГРН: 1025000508610
Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ01 выдан 26.03.2009г. МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)
Порошок огнетушащий ИСТО-1, ТУ 2149-001-54572789-00 с изм. 8
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
21 4921

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ГОСТ Р 53280.4-2009
«Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие вещества. Часть 4. Порошки огнетушащие общего назначения. Общие технические требования. Методы испытаний»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Отчет о сертификационных испытаниях № 9790 от 29.04.2010 ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.ИН.055 от 26.03.2009.

Акт о результатах анализа состояния производства № 10999 от 03.02.2010
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ.RU.ПБ01 от 26.03.2009.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.04.2010 по 30.04.2015

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия — **Н.П. Копылов**

М.П.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия — **В.А. Тумаков**

Орган по сертификации «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России * Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР * ССПБ.RU.ПБ01

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН» СЛИЦЕНЗИЯ № 05-05-09/003 ФНС РФ УРОВЕНЬ 10 ТЕЛ. (495) 648 6068, 608 7617 г. МОСКВА, 2009 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском, Целинном районах

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 22.56.23.214.П.000088.04.09 от 21.04.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Порошок огнетушащий ИСТО - 1 по ТУ 2149-001-54572769-00

изготовленная в соответствии
ТУ 2149-001-54572769-00 "Порошок огнетушащий ИСТО-1. Технические условия"

СООТВЕТСТВУЕТ [redacted] санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):
ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"

Организация-изготовитель

Цех ЗАО "Источник плюс". Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 1. (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ЗАО "Источник плюс". Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 1. (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение №03/369/04 от 21.04.09г., выданное филиалом ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" в г. Бийске; Протокол лабораторного исследования качества и безопасности готовой продукции №352/4 от 12.03.09г., выданный АИЦ ФГУП "ФНПЦ "Алтай", аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.21ПФ21 от 10.11.2008г.

№2012407

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2007 г., уровень «Б»

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
Аммофос	4
Сульфат аммония	3
Двуокись кремния аморфная (белая сажа)	3
Алюминия оксид (электрокорунд)	3

Область применения:
В соответствии с ТУ 2149-001-54572789-00

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
В соответствии с ТУ 2149-001-54572789-00

Информация, наносимая на этикетку:
В соответствии с ТУ 2149-001-54572789-00

Заключение действительно до 20.04.2014 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

И.А. Яковлева

Бланк № 2013403

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ЗАО «Источник Плюс»

В.В. Кайдалов
« » 2010 г.

ПАСПОРТ
Порошок огнетушащий
"ИСТО-1"
Партия_____

Начальник ОТК
ФГУП «ФНПЦ Алтай»
Н.А.Клиновых

« » 2010 г.

Главный технолог
К.А. Неверов

« » 2010 г.

Начальник производства

М.А. Ашмарин

« » 2010 г.

Закрытое акционерное общество
«ИСТОЧНИК ПЛЮС»
г. Бийск

УП 001

ББ02

ПАСПОРТ

Порошок огнетушащий
«ИСТО-1»
партия

ПАСПОРТ

Порошок огнетушащий ИСТО-1

1. Применение.

1.1 Огнетушащий порошок общего назначения ИСТО-1 предназначен для тушения пожаров классов А, В, С, Е, во всех климатических зонах при температуре окружающей среды от минус 50 °С до плюс 50 °С в составе всех средств порошкового пожаротушения и от минус 60 °С до плюс 90 °С в составе модулей порошкового пожаротушения по ГОСТ Р 53286

2. Технические характеристики.

2.1 Технические характеристики порошка приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Требование и норма по ТУ	Фактически установлено
1	2	3
1 Внешний вид	Высокодисперсный порошок от белого до темно-серого цвета, допускается кремовый оттенок	
2 Массовая доля аммофоса, %	от 25 до 90	
3 Массовая доля сульфата аммония, %	от 0 до 75	
4 Массовая доля веществ, не растворимых в соляной кислоте, %	от 0 до 15	
5 Кажущаяся плотность неуплотнённого порошка кг/м^3	не менее 700	
6 Кажущаяся плотность уплотнённого порошка кг/м^3	не менее 1000	
7 Гранулометрический состав (массовая доля остатка порошка): - на сетке N1 - на сетке N 01, %, не более - прошедшего через сетку N 005,%, не менее	 Отсутствие 35 45	
8 Массовая содержание влаги, %	не более 0,35	
9 Увеличение массы при испытаниях на склонность к влагопоглощению, %	не более 3,0	
10 Масса комков при испытаниях на склонность к слеживанию по отношению к общей массе образца, %	не более 2,0	
11 Время характеризующее способность порошка к водоотталкиванию, мин.	не менее 120	

Продолжение таблицы 1

1	2	3
12 Правильность упаковки	Пункт 1.4 ТУ	
13 Правильность маркировки	Пункт 1.5 ТУ	
14 Текучесть порошка, кг/с	Не менее 0,28	
15 Остаток порошка после полного выброса, %	Не более 10	
16 Показатель огнетушащей способности: - модельный очаг класса А - модельный очаг класса В	 Тушит 1А Тушит 55В	
17 Расход порошка при тушении модельного очага пожара 55В, кг/м^2	Не более 1,0	
18 Пробивное напряжение, кВ	Не менее 5	
19 Срок сохраняемости, лет	Не мене 10	

3. Упаковка и маркировка

3.1 Упаковка огнетушащего порошка ИСТО-1 соответствует требованиям ТУ 2149-001-54572789-00.

3.2 Маркировка огнетушащего порошка ИСТО-1 соответствует требованиям ТУ 2149-001-54572789-00.

3.3 На каждый мешок нанесён манипуляционный знак 3 «Боится сырости» по ГОСТ 14192.

4. Требования по безопасности.

4.1 Суммарное значение ПДК пыли порошка в воздухе рабочей зоны составляет 5 мг/м^3.

4.2 Производственные помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.021

4.3 Персонал, во время работ контактирующий с порошком, должен быть обеспечен защитными спецодеждой, обувью и перчатками по ГОСТ 12.4.103, респираторами по ГОСТ 12.4.034, очками защитными по ГОСТ 12.4.153

4.4 Утилизацию порошка производить согласно инструкции «Утилизация и регенерация огнетушащих порошков» М: ВНИИПО, 1988.

5. Транспортирование и хранение.

5.1 Условия транспортирования порошка в части климатических факторов – по группе условий 2 ГОСТ 15150

5.2 Транспортирование порошка в упаковке предприятия-изготвителя допускается всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов для этого вида транспорта и с учетом условий транспортирования в части механических воздействий – жесткие (Ж) по ГОСТ 23170.

5.3 Транспортирование и хранение порошка в составе средств пожаротушения осуществлять в соответствии с требованиями НТД на них.

5.4 Хранение порошка в упаковке предприятия - изготовителя осуществлять в интервале температур от минус 50 до плюс 50°С в отдельных сухих, отапливаемых и неотапливаемых складских помещениях.

5.5 При транспортировании и хранении порошка должны быть обеспечены условия, предохраняющие упаковку с порошком от механических повреждений, прямого воздействия солнечных лучей, воздействия агрессивных сред и атмосферных осадков.

6. Гарантийные обязательства

6.1 Предприятие - изготовитель гарантирует выполнение указанных в таблице 1 характеристик при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2 Гарантийный срок хранения устанавливается 6 месяцев в складских условиях в упаковке предприятия-изготовителя и 10 лет в составе пожаротушащих средств со дня приемки ОТК предприятия-изготовителя.

7. Свидетельство о приёмке и продаже

7.1 Огнетушащий порошок ИСТО-1 соответствует ТУ 2149-001-54572789-00 с изм. 8 и признан годным к эксплуатации.

7.2 Огнетушащий порошок ИСТО-1 партии _____изготовлен в количестве _____ на предприятии ЗАО «Источник Плюс».

7.3 Качество порошка подтверждено сертификатами:

Сертификат соответствия №_____, действителен по_____.

Сертификат СМК на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 № RU.ОБОЗК 00358-СК, действителен до 28.11.2010 г.

Дата приёмки ОТК

МП Начальник ОТК _____ / Клиновых Н.А. /
(подпись)

МП Директор _____ / Кайдалов В.В. /
(подпись)

Лист регистрации изменений

Изм	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	№ документа	Входящий № сопроводительного документа	Подпись	Дата
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных					